



E.ON Česká republika, s.r.o. · Poděbradovo nám. 2 · 797 27 Prostějov

Obecní úřad Stražisko
Stražisko č. 1
798 44 Stražisko

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Prostějov
Poděbradovo nám. 2
797 27 Prostějov
www.eon.cz

Pavel Franc
T +420-582 32-38 60
F +420-582 32-38 91
pavel.franc@eon.cz

Prostějov, 26.10.2015

Věc: "Protipovodňová opatření obce Stražisko" – umístění stanovišť varovného informačního systému na území obce Stražisko včetně částí Růžov a Maleny na stožáry nízkého napětí č. 22 a 31 (výměna stávajícího zařízení), 24a a 45 (montáž nového zařízení) v k.ú. Stražisko, stožár NN č. 7 (výměna stávajícího zařízení) v k.ú. Růžov na Moravě a stožár NN č. 26 (montáž nového zařízení) v k.ú. Maleny.

Vážený pane starosto,

dne 26.9.2015 jsme obdrželi Vaši žádost o povolení umístění 6 ks stanovišť hlásičů varovného a informačního systému protipovodňového opatření – bezdrátové hlásiče, hladinoměrná a srážkoměrná čidla (dále jen zařízení) na sloupy NN v obci Stražisko, který bude propojen s integrovaným záchranným systémem obyvatelstva České republiky a zaujímáme k ní následující stanovisko.

Zmiňované zařízení lze umístit na podpěrné body NN ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) provozovaného E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) za následujících podmínek.

1. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ

Do distribučního zařízení ECD nelze umístit zařízení, které by mohlo v budoucnu bránit přístupu nebo znesnadňovat opravy nebo rozšíření distribučního zařízení

Podpěrných bodů distribuční sítě bude využito pouze v případě, není-li dostatečně možné připevnit zařízení jinam. Pro posouzení bude uskutečněna prohlídka jednotlivých míst, na které bude rovněž sjednán postup prací a upřesněny technické podmínky, za nichž lze provést montáž zařízení. Za

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 25733591

účelem dojednání termínu prohlídky se prosím obraťte na Regionální správu (dále jen RS) Prostějov.

Technické podmínky budou obsahovat popis konkrétního zařízení s jednoznačným určením místa montáže. Zařízení bude přednostně umístěno na betonové sloupy, kde je venkovní síť upevněna na podpěrných izolátorech (není zde rozpojení nebo ukončení sítě a s tím související proudové spoje) a kde nejsou umístěny svody a rozpojovací skříně.

Upevnění ke sloupům bude provedeno přednostně nerezovou ocelovou upínací páskou. Pokud bude cizí zařízení umístěno na dřevěné sloupy, bude pro případ seschnutí sloupu upínací páska zajištěna proti posuvu.

Upevnění bude provedeno pod vedením v minimální vzdálenosti 1,2 m od vodičů NN. Předpokládáme, že umístění zařízení nevyvolá zásah do distribuční sítě v provozování ECZR a nebude podstatně omezovat plnění povinností ECZR.

Montáž zařízení si zajišťuje žadatel. Zahájení, termín a rozsah vlastních montážních prací bude včas oznámeno zhotovitelem stavby na RS Prostějov. V případě potřeby zajištění bezproudí bude zahájení prací oznámeno nejpozději 20 dnů předem.

Před uvedením zařízení do provozu musí být zástupci RS Prostějov předána situace skutečného provedení a výchozí revizní zpráva na silnoproudou část elektrického zařízení souvisejícího s připojením zařízení na distribuční síť.

V případě zrušení distribuční sítě v provozování ECZR bude žadatel vyzván k odstranění zařízení. Bude-li požadovat ponechání zařízení na podpěrných bodech distribuční sítě, zajistí RS Prostějov a žadatel dle platných právních předpisů a nařízení ECZR prodej příslušných podpěrných bodů vlastníkovu zařízení.

Budoucí majetkoprávní vztah k podpěrným bodům distribuční sítě bude mezi vlastníkem zařízení a RS Prostějov vyřešen před podáním návrhu na vydání povolení o odstranění stavby distribuční sítě (demoliční výměr) na příslušný stavební úřad.

Zrušením elektrických vedení zaniká majetkoprávní vztah mezi ECD a vlastníky nemovitostí, na kterých jsou podpěrné body umístěny. Zřízení věcného břemene nebo jiný smluvní vztah je předmětem jednání budoucího majitele podpěrných bodů s vlastníky dotčených nemovitostí.

V případě, že bude distribuční síť pouze přemístěna, budou s vlastníkem zařízení dojednány podmínky demontáže a možnosti opětovného nainstalování.

Celé zařízení bude s možností napojení na JSVV a použitý systém bude jako celek schválený podle aktuálních požadavků GR HZS č.j. MV – 24666-1/PO-2008 a souvisejících příloh.

Jako majitel podpěrných bodů sítě NN (sloupů) uvedených v předložené projektové dokumentaci souhlasíme s umístěním navrhovaného zařízení s tím, že umožníme konečnému uživateli – Obci Stražisko následnou péči a údržbu realizovaného opatření po dobu nejméně 5 let od ukončení realizace projektu.

Zároveň tímto požadujeme, aby před samotnou instalací zařízení bezdrátového rozhlasu nám byla předložena dokumentace skutečného provedení ke schválení.

2. ODPOVĚDNOST

ECZR ani ECD neodpovídají za škody vzniklé bez jejich zavinění na zařízení umístěném na podpěrných bodech distribučního zařízení ECD.

Vlastník zařízení odpovídá za případné škody způsobené instalací, provozováním nebo demontáží zařízení na podpěrných bodech distribučního zařízení provozovaného ECZR.

Umísťování a připojování cizích zařízení na distribuční síť se řídí vnitřními předpisy ECZR. Vlastník zařízení musí ve vztahu k distribučnímu zařízení respektovat závazná i doporučená ustanovení technických norem ČSN, Podnikových norem energetiky (PNE), Technických norem společnosti ECZR (TNS) a schválených technologií pro distribuční zařízení.

Vlastník zařízení nesmí bez písemného pověření ECZR provádět manipulace, zajišťování pracoviště či jakékoliv jiné práce na zařízení ve vlastnictví ECD.



3. FAKTURACE

Umístění zařízení na distribuční síť NN v provozování ECZR je umožněno bezúplatně.

V případě porušení podmínek umístění vlastníkem zařízení budou vlastníkově fakturovány v plné výši náklady spojené s odstraněním zařízení a uvedení distribučního sítě do původního stavu.

S přátelským pozdravem

Bc. Petr Novotný

Regionální správa Prostějov
E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa
Prostějov

001